

113 年度法務部矯正署臺北女子看守所建築類公共設施維護辦理情形總表

建築物之維護關鍵項目								建築物附屬設施					
項次	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	十一	十二	備註
項目	建築物 公共安 全檢查	昇降（電 梯）設備	消防設 備	高低壓電 力設備	自來水 水塔	空調冰水主機 及冷卻水塔	機械停 車設備	（污水處 理場（含 設備）	機關內通 行道路	擋土牆（含 地錨）	機關內路邊 停車場及其 遮雨棚	圍牆	
法務部矯正署臺北女子看守所建築物辦理情形	√	√	√	√	√	/	/	/	√	/	√	√	

備註：已完成√、辦理中△（應辦理檢查但未逾法令或保養手冊規定日期）、未完成 X（已逾法令或保養手冊規定日期）、無涉及 /

附表一

建築物公共安全檢查簽證申報辦理情形表								
項次	申報建築物名稱	建築物地址	依法應申報頻率	專業檢查機構	查核機構 (主管建築機構)	年度	有效期限	備註
1	法務部矯正署 臺北女子看守所	新北市土城區青雲路 33 號	每 2 年 1 次	一銓建築物公共安全檢查股份有限公司	新北市政府工務局	112 年	113 年 1 月 1 日 至 114 年 12 月 31 日	
備註：請確實依「建築物公共安全檢查簽證及申報辦法」附表一「建築物防火避難設施及設備安全標準檢查申報期間及施行日期」，檢查及申報頻率辦理申報。「建築物防火避難設施與設備安全檢查申報結果通知書」資料填復本表，倘有受裁罰情況請於備註欄位註記處理過程及結果。								

附表二

升降設備安全檢查申報及保養辦理情形表															
項次	單位名稱	設置地點	使用許可證號	依法應申報頻率	專業廠商	檢查機構	有效期限	保養頻率	實際保養日期						備註
									1月	2月	3月	4月	5月	6月	
1	法務部 矯正署 臺北女子看守所	新北市土城區青雲路33號	036B03 8172	每半年 1次	偉塵科技 工程股份有限公司	臺灣停車設備暨升降設備安全協會	114年2月28日	每月 1次	18日	22日	22日	8日	21日	18日	
									7月	8月	9月	10月	11月	12月	
									16日	12日	12日	14日	10日	18日	
備註:請確實依「建築物升降設備設置及檢查管理辦法」辦理，並依該辦法第5條申報頻率辦理申報。「電梯使用許可證」及「建築物升降機維護保養紀錄表」資料(含保養日期)填復本表，倘有異常情形(如使用許可證逾期、應保養未保養等)請於備註欄位註記。															

附表三

消防安全設備檢修申報辦理情形表												
項次	場所名稱	場所地址	使用執照字號	申報場所樓層	依法應申報頻率	申報年度	檢修機構或人員	證書字號	檢修結果	申報日期	下次檢修申報日期	備註
1	法務部矯正署臺北女子看守所	新北市土城區青雲路33號	84土使字第01642號 85土使字第01506號	B1F~5F	1年1次	113	吳豪偉	消士證字第4998號	符合	2024/3/23	114年5月前	

備註:請確實依「消防法第9條暨消防安全設備檢修及申報辦法」辦理申報。委託專業檢修機構或人員之「消防安全檢修申報書受理單」及檢修報告內容填復本表，倘有複查未過致受裁罰情況請於備註欄位註記處理過程及結果。

附表四

高低壓電力設備檢測辦理情形表												
項次	用電場所 名稱	用電地址	電號	用電設備 檢驗 維護業 名稱	專任電氣技術人員執照 號碼	依規定每 6個月應辦理之檢驗 日期(最近 1次實際 辦理檢驗 日期)	檢驗方 式	檢驗 結果	完成改善並 報地方主管 機關備查日 期	預定下 次檢測 月份	自行委外 辦理維護 保養頻率	備註
1	法務部矯正署臺北女子看守所	新北市土城區青雲路33號	01561349 113	震聯技術股份有限公司	新北電技中字第DD500192號	113年10月7日	停電檢驗	合格	☒ 已完成 ☐ 預定完成 日期:	114年4月	每月1次	
備註:請確實依「用電場所及專任電氣技術人員管理規則」用電場所僱用之專任電氣技術人員或委託之檢驗維護業所製成之「高低壓電力設備定期檢測紀錄總表」及主管機關檢驗結果填復本表。												

