

114年度法務部矯正署臺北女子看守所建築類公共設施維護辦理情形總表

建築物之維護關鍵項目										建築物附屬設施				
項次	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	十一	十二	備註	
項目	建築物 公共安 全檢查	昇降(電 梯)設備	消防設 備	高低壓電 力設備	自來水 水塔	空調冰水主機 及冷卻水塔	機械停 車設備	(污水處 理場(含 設備)	機關內通 行道路	擋土牆(含 地錨)	機關內路邊 停車場及其 遮雨棚	圍牆		
法務部矯 正署臺北 女子看守 所建築物 辦理情形	✓	✓	✓	✓	✓	/	/	/	✓	/	✓	✓		

備註:已完成 ✓ 、辦理中 △ (應辦理檢查但未逾法令或保養手冊規定日期)、未完成 X (已逾法令或保養手冊規定日期)、無涉及 /

附表一

建築物公共安全檢查簽證申報辦理情形表								
項次	申報建築物名 稱	建築物地址	依法應申報 頻率	專業檢查機構	查核機構 (主管建築機構)	年度	有效期限	備註
1	法務部矯正署 臺北女子看守 所	新北市土城區青雲路33 號	每2年1次	一銓建築物公共 安全檢查股份有 限公司	新北市政府工務 局	112年	113年1月1日至 114年12月31日	

備註:請確實依「建築物公共安全檢查簽證及申報辦法」附表一「建築物防火避難設施及設備安全標準檢查申報期間及施行日期」，檢查及申報頻率辦理申報。「建築物防火避難設施與設備安全檢查申報結果通知書」資料填復本表，倘有受裁罰情況請於備註欄位註記處理過程及結果。

附表二

昇降設備安全檢查申報及保養辦理情形表															
項次	單位名稱	設置地點	使用許可證號	依法應申報頻率	專業廠商	檢查機構	有效期限	保養頻率	實際保養日期						備註
									1月	2月	3月	4月	5月	6月	
1	法務部矯正署臺北女子看守所	新北市土城區青雲路33號	036B038172	每半年1次	偉塵科技股份有限公司	臺灣停車設備暨昇降設備安全協會	115年2月28日	每月1次	22日	19日	19日	18日	22日	18日	
									7月	8月	9月	10月	11月	12月	
									18日	20日	25日	22日	21日	22日	

備註：請確實依「建築物昇降設備設置及檢查管理辦法」辦理，並依該辦法第5條申報頻率辦理申報。「電梯使用許可證」及「建築物升降機維護保養紀錄表」資料(含保養日期)填復本表，倘有異常情形(如使用許可證逾期、應保養未保養等)請於備註欄位註記。

附表三

消防安全設備檢修申報辦理情形表												
項次	場所名稱	場所地址	使用執照字號	申報場所樓層	依法應申報頻率	申報年度	檢修機構或人員	證書字號	檢修結果	申報日期	下次檢修申報日期	備註
1	法務部矯正署臺北女子看守所	新北市土城區青雲路33號	84土使字第01642號 85土使字第01506號	B1F~5F	1年1次	114	吳武龍	消士證字第5795號	符合	2025/4/15	115年5月前	

備註：請確實依「消防法第9條暨消防安全設備檢修及申報辦法」辦理申報。委託專業檢修機構或人員之「消防安全檢修申報書受理單」及檢修報告內容填復本表，倘有複查未過致受裁罰情況請於備註欄位註記處理過程及結果。

## 附表四

高低壓電力設備檢測辦理情形表												
項 次	用電場所 名稱	用電地址	電號	用電設 備檢驗 維護業 名稱	專任電氣技 術人員執照 號碼	依規定每 6個月應辦 理之檢驗 日期(最近 1 次實際 辦理檢驗 日期)	檢驗方 式	檢驗 結果	完成改善並 報地方主管 機關備查日 期	預定下 次檢測 月份	自行委外 辦理維護 保養頻率	備註
1	法務部矯正署臺北女子看守所	新北市土城區青雲路33號	01561349113	震聯技術股份有限公司	新北電技中字第DD500192號	114年10月9日	停電檢驗	合格	<input checked="" type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 預定完成日期：	115 年4月	每月 1 次	